

Предписание № 1119/ 1 / 597
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБОУ Лицей №62 Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

(директор – Филичкина Н.Е.)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (главного) заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору № 1119 от « 30 » июля 2015 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. « 10 » августа 2015 г. по 10 ч. 30 мин. « 11 » августа 2015 г. проведена проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Акчуриным Айнуrom Аксановичем комплекса зданий, сооружений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №62 Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 38

совместно с заместителем директора по АХЧ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №62 Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ждановой Анаидой Арамовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует ограждение кровли учебного корпуса.	(СНиП 21-01-97*, п. 8.11) В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.	20.06.16	
2.	Межэтажное перекрытие, смонтированное при проведении капитального ремонта здания учебного корпуса, не соответствует нормируемому пределу	(СНиП 21-01-97*, п. 4.3) В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; не допускать изменений конструктивных,	20.06.16	

	огнестойкости и классу пожарной опасности конструкции в соответствии с проектом.	объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке; при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. (СНиП 21-01-97*, п. 7.8) Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.		
3.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях библиотеки, кабинете труда, хозяйственном блоке, складе.	(НПБ 110-03, п. 4) В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.	20.06.16	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору Акчурина А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 11 » августа 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:



« 11 » августа 20 15 г.



директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Лицей №62
Орджоникидзевского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Филичкина Наталья Евгеньевна
(должность, фамилия, инициалы)